

BESLUIT WERKGROEP KWALITEITSBEHEER PKVW

Besluitnummer: 12032021/3

Datum vaststelling besluit: 12 maart 2021

Onderwerp: Definitie onderdoorgang

Inwerkingtreding: 1 april 2021

Inleiding:

In de eis G2 van de handleiding nieuwbouw 2020 worden eisen gesteld aan de verlichting van een onderdoorgang behorende bij een woongebouw. Hierbij wordt gesteld dat er een minimaal gemiddelde verlichtingssterkte van 15 lux (Egem) moet worden aangebracht met een gelijkmatigheid van minimaal 0.30 Uh en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra) in een slagvaste behuizing conform SKG-KE 571.

Besluittekst:

De werkgroep kwaliteitsbeheer PKVW heeft besloten dat indien een onderdoorgang een hoogte heeft van minimaal 6 meter en een breedte van minimaal 7.5 meter er geen sprake meer is van een onderdoorgang zoals bedoeld in deze eis, en dat volstaan kan worden met de (openbare) verlichting zoals genoemd in eis K1.

Motivatie:

Bij een onderdoorgang met genoemde maatvoering is er geen sprake van een onoverzichtelijke situatie waar mensen zich onveilig voelen.