

BESLUIT WERKGROEP KWALITEITSBEHEER PKVW

Besluitnummer: 9-12-2023/1

Datum vaststelling besluit: 9-12-2022

Onderwerp: Toepassing sleutelschakelaars

Inwerkingtreding: 1 januari 2023

Inleiding:

In het kader van gebruiksvriendelijkheid worden in de nieuwbouw steeds vaker deurautomaten toegepast welke door middel van een sleutel- of tagschakelaar worden bediend. Relevante eisen van het PKVW die niet onder de werking van het Bouwbesluit vallen zijn in de nieuwbouw G10 en G4. G4 betreft geen eis ten aanzien van de inbraakwerendheid maar sluit slechts een compartiment af. Bij deuren die conform G10 worden uitgevoerd betreft het een eis ten aanzien van de inbraakwerendheid van collectieve fietsenstallingen of daarmee gelijk te stellen ruimten. Het is voorstelbaar dat sleutelschakelaars worden gemanipuleerd ten einde de ruimte te betreden anders dan door fysiek breken van een toegangsdeur.

Besluittekst:

De werkgroep besluit dat bij toepassing van sleutel- tagschakelaars bij collectieve fietsenstallingen of daarmee gelijk te stellen ruimten te bereiken vanaf openbaar gebied aanvullende eisen van toepassing zijn, namelijk:

- Er dient bij voorkeur sprake te zijn van een sleutelschakelaar met een inbouw behuizing, aangebracht in een geveldeel
- Er dient bij een inbouw sleutelschakelaar, gebruik te worden gemaakt van een behuizing die is voorzien van een sabotage contact onder de afdekplaat van de behuizing. Dit sabotage contact moet zodanig in het elektrische circuit zijn opgenomen, dat de deur van de fietsenstalling, bij het openen van de behuizing, niet meer open gestuurd kan worden.
- Er dient bij opbouw van de sleutelschakelaar, gebruik te worden gemaakt van een behuizing voorzien van een dubbel sabotage contact, welke in serie zijn geschakeld. Een sabotage contact, moet inwerking treden bij afname van de voorplaat van de behuizing en een ander sabotage contact wat in werking treedt bij afname van de gehele sleutelschakelaar behuizing. Deze sabotage contacten moeten zodanig in het elektrische circuit zijn opgenomen, dat de deur van de fietsenstalling, bij het openen of afnemen van de behuizing, niet meer open gestuurd kan worden.

Dit besluit is zowel op nieuwbouw als bestaande bouw (renovatie) van toepassing.

Motivatie:

De inbraakwerendheid van een collectieve fietsenstalling mag niet op eenvoudige wijze, door het saboteren van de sleutelschakelaar teniet worden gedaan. Middels deze maatregelen kan wel de sleutelschakelaar onklaar worden gemaakt, maar de deur niet geopend. Dit doet recht aan de eis van inbraakwerendheid.