

BESLUIT WERKGROEP KWALITEITSBEHEER PKVW

Besluitnummer: 9-12-2022 / 3

Datum vaststelling besluit: 9-12-2022

Onderwerp: Pkvw nieuwbouw G4 doorzicht

Inwerkingtreding: 1-1-2023

Inleiding:

1. De eis G4 geeft aan dat er doorzicht moet zijn in algemene (toegangs-)deuren van een woongebouw. Dit moet bestaan uit een glasstrook van minimaal 30 cm breed tussen de 1.00 en 1.80 meter hoogte en 40 cm breed indien het glas naast de deur zit. Deze maat is arbitrair en wordt in de praktijk vaak niet gehaald. Bij beoordeling ter plaatse blijkt minder voldoende.
2. De eis G4 geeft geen uitzondering voor brandscheidende deuren die in de normale situatie "open staan", zoals deuren op een kleefmagneet of een brandscherm in een garage met een loopdeur.

Besluittekst:

1. De werkgroep besluit dat de eis aan de maatvoering van glasstroken in de deur wordt aangepast naar 25 cm en naast de deur naar 30 cm.
2. De werkgroep besluit dat de eis "Doorzicht" niet van toepassing is op brandscheidingen die in dagelijks gebruik open staan.

Motivatie:

1. In de praktijk blijkt de genoemde maatvoeringen voldoende om de mogelijkheid te hebben zicht te verkrijgen achter de deur.
2. Gedachte is dat bij brand of een andere noodsituatie toch wel gevluht wordt zodat doorzicht geen extra waarde heeft.